Efectis France
ZI Les Nappes
149, route du Marc
F-38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
Tél : +33 (0)4 37 06 38 11

PROCÈS VERBAL DE CLASSEMENT

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

N° EFR-23-001242-C
Valable 5 ans à compter du 13 avril 2023

Demandeur	SDAG ADHESIFS 4, Rue de la gravière 67720 WEYERSHEIM France
Référence commerciale	SD-65 & SDL-65
Description sommaire fournie par le demandeur	Le support décoratif, non ignifugé, est un complexe polymère composé d'un film d'impression laminé avec un film de lamination.
Masse surfacique donnée par le demandeur	533 g/m²
Épaisseur donnée par le demandeur	160 µm
Coloris	Blanc (deux finitions : brilliant ou mate)
Utilisation	Support décoratif

Nature des essais :

- **NF P 92-507 (2004) :** Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu
- **NF P 92-501 (1995) :** Essais de réaction au feu des matériaux - Essai par rayonnement applicable aux matériaux rigides ou rendus tels (matériaux de revêtement collés) de toute épaisseur et aux matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 mm

Classement : **M1** Valide uniquement sur plaque acier

Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : Non limitée à priori

*Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais **n°EFR-23-001242-EPI-C** du 26 avril 2023.*

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
Efectis France est agréé pour les essais de réaction au feu selon l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 1959.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 26 avril 2023

X Laure BARBIER

Chargé d'affaires
Signé par : Laure BARBIER

X Guillaume LE GOFF

Superviseur Essais
Signé par : Guillaume LE GOFF

Nota. - Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.